Enregistrement : 18/03/2025 (11:42)
Arrivée : 18/03/2025
Registre : 2025-03-43183
Pole Administratif, gestion et attractivité
Barbier Marie-Laure

**Préfecture de la Haute Saône**

**ARS Bourgogne Franche Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône**

# Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Bulletin édité le 14 mars 2025

## Unité de gestion: AD. COM. LUXEUIL LES BAINS

## Exploitant: SAUR CENTRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Date prélèvement et mesures de terrain : 17 février 2025 à 10h25
Par le laboratoire: LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAONE, VESOUL

Nom et type d'installation:
LUXEUIL BEAUREGARD ET CENTRE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: LUXEUIL CENTRE - LUXEUIL-LES-BAINS
Localisation exacte du prélèvement: 1 Place Saint Pierre

Code du point de surveillance: 0000004122 | Code installation: 002326 | Numéro de prélèvement: **00120821**

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

L'eau présente une turbidité excessive qui lui confère un aspecttrouble, diminue l'efficacité de la désinfection et renforce lesrisques de contamination microbiologique.En raison d'un excès de fer, l'eau peut présenter un goût métallique et une coloration qui tache le linge et les installations de plomberie.L'eau présente une teneur excessive en arsenic.Un recontrôle sera effectué.Néanmoins, l'eau peut être consommée.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité Territoriale Santé Environnement de la Haute-Saône
11 boulevard des Alliés - 70000 VESOUL
Standard ARS : 0 808 807 107 (numéro non surtaxé) | https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr

**07000120821**

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Limites de qualités Mini | Limites de qualités Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | |
| Température de l'eau | 10,7 | °C | | 25 | | |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | | | | | | |
| Chlore libre | 0,49 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,54 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 1 | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 1 | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| **Turbidité néphélométrique NFU** | **3,2** | **NFU** | | **2** | | |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| pH | 6,5 | unité pH | 6,5 | 9 | | |
| FER ET MANGANESE | | | | | | |
| **Fer total** | **626** | **µg/L** | | **200** | | |
| MINERALISATION | | | | | | |
| **Conductivité à 25°C** | **117** | **µS/cm** | **200** | **1 100** | | |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | | | | | | |
| **Arsenic** | **14** | **µg/L** | | | | **10** |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | 0,1 | | |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |